

**MERKBLATT****Sicherheitshinweise - Rauchwarnmelderpflicht****Einbaupflicht**

- » für Neu- und Umbauten seit 16.07.2013
- » für bestehende Wohnungen bis zum 31.12.2014
- » Aufenthaltsräume, in denen bestimmungsgemäß Personen schlafen, sowie Flure über die Rettungswege von solchen Aufenthaltsräumen führen

Verantwortlich

- » für den Einbau: Eigentümer
- » für die Betriebsbereitschaft: der unmittelbare Besitzer (Bewohner/Mieter) der Wohnung, es sei denn, der Eigentümer übernimmt die Wartung

Wo Sie Rauchmelder kaufen können

- » Im Elektro- oder Sicherheitsfachgeschäft erhalten Sie Qualitätsprodukte und eine kompetente Beratung. Für Montage und Wartung von Rauchmeldern sind zudem Dienstleistungen für Vermieter und Eigentümer entwickelt worden. Für Hotels, Gaststätten, öffentliche Gebäude und die Industrie haben sich seit Jahren professionelle Brandmeldesysteme bewährt. Hersteller und Dienstleister finden Sie unter „Kontakt“ auf:
www.rauchmelder-lebensretter.de

Worauf Sie beim Kauf achten sollten

- » Das neue „Q“ in Verbindung mit den Prüfzeichen von VdS oder dem Kriwan Testzentrum ist ein unabhängiges Qualitätszeichen für hochwertige Rauchmelder, die für den Langzeiteinsatz besonders geeignet sind.
- » Die Vorteile: geprüfte Langlebigkeit und Reduktion von Falschalarmen, erhöhte Stabilität und eine fest eingebaute Batterie mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer, um den jährlichen Batterieaus-tausch zu vermeiden.
- » Es gibt sowohl batterie-als auch netzbetriebene Rauchmelder, die untereinander per Kabel und/o-der per Funk vernetzt werden können.

Diese Mindestleistungsmerkmale, die ein Rauchwarnmelder erfüllen muss, sind in der DIN EN 14604 festgelegt:

- » Der Alarmton muss mindestens 85 dB(A) betragen.
- » Mindestens 30 Tage bevor die Batterie ausgetauscht werden muss, ertönt ein wiederkehrendes Warnsignal.
- » Rauchmelder, die nach dieser Norm geprüft sind, erfüllen die Mindestanforderungen. Kaufen Sie nur Rauchmelder, die mit CE-Zeichen inkl. Prüfnummer „EN 14604“ sind.
- » Ein Testknopf zur Funktionsüberprüfung des Melders ist Voraussetzung.
- » Der Rauch sollte von allen Seiten gleich gut in die Rauchmesskammer eindringen können.





Installation


Rauchmelder lassen sich auch ohne handwerkliches Geschick mit wenigen, dem Gerät beiliegenden Schrauben und Dübeln montieren. Damit Sie von Ihren Rauchmeldern optimalen Schutz erwarten können, müssen Sie bei der Installation folgendes beachten. Befestigen Sie Rauchmelder:

- » immer an der Zimmerdecke, da der Rauch nach oben steigt
- » an der Decke in der Raummitte bzw. mindestens 50 cm von Wänden entfernt
- » immer in waagerechter Position (auch bei Dachschrägen)
- » nicht in der Nähe von Luftschächten und nicht in starker Zugluft
- » nicht in der Dachspitze (wenigstens 30 bis 50 cm darunter)
- » nicht in Räumen, in denen normalerweise starker Dampf, Staub oder Rauch entsteht

In der Regel sollten Rauchmelder nach 10 Jahren ausgetauscht werden. Einige qualitativ hochwertige Rauchmelder verfügen sogar über eine längere Garantie- und Lebensdauer, bitte beachten Sie daher die jeweilige Bedienungsanleitung des Gerätes.


3-Zimmer-Wohnung:

- M** Mindestschutz: ein Rauchmelder mittig an der Decke im Kinder- und Schlafzimmer, Flur.
- M+** Mindestschutz – nur in Berlin und Brandenburg: Rauchmelder in allen Aufenthaltsräumen außer Küche und Bad.
- O** Optimaler Schutz: alle Aufenthaltsräume.
- S** Besonderer Schutz für die Küche: Rauchmelder mit Stummschaltung.




Einfamilienhaus:

- M** Mindestschutz: pro Etage ein Rauchmelder mittig an der Decke im Kinder- und Schlafzimmer, Flur.
- M+** Mindestschutz – nur in Berlin und Brandenburg: Rauchmelder in allen Aufenthaltsräumen außer Küche und Bad.
- O** Optimaler Schutz: alle Aufenthaltsräume, auch ausgebaute Dachböden und Kellerräume.
- S** Besonderer Schutz für die Küche: Rauchmelder mit Stummschaltung.



Kleinwohnung:

- M** Mindestschutz: ein Rauchmelder in Räumen bis 60 m², bei größeren Räumen 2 Rauchmelder.



Wir hoffen, Ihnen mit diesen Empfehlungen geholfen zu haben.

Ihre Feuerwehr Mannheim